



ساینا

سامان پژوهان نام آور (سهامی خاص)

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۳

شماره: FAR/16879

پیوست: ندارد

جناب آقای مهندس اکبری

مدیریت محترم عامل شرکت سیمان فارس

موضوع: فیلترکیسه ای های پروژه

با سلام،

احتراماً؛ پیرو سوالات مطرح شده توسط یکی از شرکت کنندگان در مناقصه، موارد زیر به استحضار می رساند، خواهشمند است متن زیر به کلیه شرکت های مناقصه بگ فیلتر ارسال گردد:

- ۱) استفاده از شرکت "1 1/2" اینچ به منظور یکسان سازی جهت کلیه فیلترهای کیسه ای بلامانع می باشد.
- ۲) شیرهای سولونئیدی می بایست از برندهای ASCO اصل، Autel و Turbo باشد و استفاده از شیر سولونئیدی ASCO type، به دلیل متفرقه بودن آن و مشخص نبودن کیفیت آن با توجه به ساخت توسط شرکت های مختلف ایرانی به هیچ وجه مورد تایید نمی باشد.
- ۳) ضریب اطمینان گیربکس ها به دلیل دمای بالای سایت معادل 42° در تابستان می بایست 1.8 و حداقل 1.7 باشد و ضریب اطمینان کمتر از 1.7 مورد تایید نمی باشد.
- ۴) به دلیل این که رنج ظرفیت فیلترهای کیسه ای از ۴۲۰۰ مترمکعب در ساعت تا ۳۶۰۰۰ مترمکعب در ساعت با سطح پارچه حداقل ۶۰ و حداکثر ۵۲۰ مترمربع می باشد، لذا یکسان سازی ارتفاع کیسه به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد، لذا توصیه این مشاور استفاده از ارتفاع کیسه ۳ الی ۳/۲ متر جهت فیلترهای کیسه ای ۶۵ الی ۲۰۰ مترمربع و جهت فیلترهای کیسه ای با سطح پارچه بالای ۲۰۰ مترمربع کیسه های حدود ۳/۵ الی ۳/۶ متر می باشد که این موضوع در اسناد مناقصه لحاظ شده است.
- ۵) با توجه به پایین بودن سایز ذرات در بخش های آسیای مواد تا انتهای دپارتمان پخت توصیه این مشاور استفاده از پارچه پلی استر سوزنی با پوشش مناسب و یا استفاده از پارچه پلی استر میکروفایبر می باشد تا ضمن ایجاد شرایط مناسب غبارگیری، عمر کیسه ها مطابق درخواست معادل ۱۲۰۰۰ ساعت تامین گردد.
- ۶) استفاده از الکتروموتور جهت فن ها از برند کمپانی جمکو در صورت استفاده از یاتاقان پوسته چدنی در محل بیرینگ ها و رعایت کلاس IP54 و همچنین Class F/B و سایر موارد اعلام شده در اسناد مناقصه بلامانع می باشد.

با تجدید احترام

هادی سلطانی تهرانی

مدیر عامل

رونوشت:

- جناب آقای مهندس ناسوتی مدیریت محترم پروژه شرکت سیمان فارس - جهت استحضار.